

Specifikace typů a variant - základní technické údaje:

Typy	ALz-6U/AB	ALz-6U/BD	ALz-6U/CE
Vstupní tlak [MPa]	0,05 až 0,1	0,1 až 0,3	0,2 až 0,4
Maximální průtok/ minimální průtok [m <sup>3</sup> /h]	90/50	140/40	150/50
Provozní tekutina	zemní plyn		
Výstupní tlak	2 kPa		
Uzavírací tlak	< 2,6 kPa		
Pojistný tlak	2,9 až 3,5 kPa		
Bezpečnostní rychlouzávěr - tlak $p_{b \max}$	3,7 až 5 kPa		
Bezpečnostní rychlouzávěr - tlak $p_{b \min}$	0,5 až 1,5 kPa		
Třída pásma uzavíracích tlaků	SZ 10		
Regulační třída	AC 15		
Teplota okolí	- 20 °C až + 50°C		
Provedení tělesa	přímé		
Připojení - vstup	příruba DN 25, PN 16		
- výstup	příruba DN 32, PN 6		
Materiál - tělesa ventilu	42 2425		
- víka regulátoru	42 4337.03		
- tělesa regulátoru	42 4330.31		
- trysky	42 3223.31		
- těsnění reg. kuželky	pryž rubena 3157		
- membrány	pryž rubena 3565		

PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S CERTIFIKÁTEM:

Splnění základních požadavků nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, bylo odvozeno ze splnění požadavků, uvedených ve stavebním technickém osvědčení. Novelizace nebo vydání nových harmonizovaných nebo určených norem, vztahujících se k certifikovaným výrobkům nebo uplynutí doby platnosti stavebního technického osvědčení, může změnit skutečnosti, za kterých byl certifikát vystaven. V takovém případě je třeba přezkoumat použitelnost certifikátu pro účely vydání prohlášení o shodě výrobků uváděných na trh.

Certifikát se může používat pouze jako certifikát výrobků, specifikovaných na 1. a 2. straně. To platí i pro použití v reklamních, propagačních a komerčních materiálech. Neoprávněné nebo klamavé použití certifikátu může být sankcionováno (§ 19 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků).

Je zakázáno měnit, doplňovat nebo přepisovat údaje v certifikátu.

Certifikát nelze použít jako certifikát výrobků, u kterých byla provedena bez souhlasu Strojírenského zkušebního ústavu, s. p. změna ovlivňující shodu s technickými požadavky, specifikovanými na 1. straně.